

No. Rujukan Tuan :
No. Rujukan Kami : TNB(B) TERE/KEMA/KTE. 0073-21

Tarikh : 19 Mei 2024

WNA Consultant Sdn. Bhd.
No.22, Jalan Kenangan,
Taman Korporat,
2040 Kuala Terengganu,
Terengganu Darul Iman.

Tuan,

**BEKALAN ELEKTRIK KE TEBATAN BANJIR KEMASIK, KEMAMAN, TERENGGANU
DARUL IMAN UNTUK TETUAN JABATAN PENGALIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA
– Permohonan Kebenaran Izinlalu**

Permohonan tuan berkaitan perkara di atas dirujuk.

Sukacita dimaklumkan pihak tuan perlu menguruskan permohonan kebenaran izinlalu laluan kabel (pemotongan terbuka, HDD, korekan atas jalan, korekan atas tanah) daripada Pihak **Koridor Utiliti Teknologi Terengganu** serta dengan pihak yang berkaitan sekiranya perlu seperti KTM (Keretapi Tanah Melayu), LLM (Lembaga Lebuhraya Malaysia), PGB (Petronas Gas Berhad), Gas Malaysia dan lain-lain serta menguruskan pembayaran kos-kos yang dikenakan oleh pihak terlibat bagi membolehkan pihak TNB memulakan kerja rentangan kabel.

Untuk makluman kebenaran izinlalu adalah diperlukan bagi pihak TNB merentang kabel ke projek pembangunan tuan. Dilampirkan pelan laluan kabel TNB bagi tindakan tuan selanjutnya.

Sila beri maklumbalas dengan kadar **SEGERA** untuk mengelakkan kelewatan memberi bekalan elektrik ke pembangunan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

“ BETTER. BRIGHTER ”



MOHD YUSRI BIN AB LATIB
Head of Asset/Senior Engineer
(Supply Planning 11kV & LV-Terengganu)
Asset Planning & Performance
Jabatan Distribution Network
Bahagian Pembahagian, TNB
Y/Ub/IzinLalu_PSI



PELAN LOKASI



CAD. C/SUB
TEBATAN BANJIR
(4°25'05.2"N 103°26'55.6"E)

CAD. MERENTANG KABEL VOLTAN
TINGGI BARU 3C X 150MMP DI TANAH
BIASA SEAUJH 2x650 METER.
MULA : 4 25 05.0N 103 26 55.7E
TAMAT : 4 25 18.6N 103 27 04.9E

PE KEMASIK 1
(4°25'18.7"N 103°27'05.0"E)

LEGEND :

- Cad. KVT 150mmp XIPE 3C 11KV
- Sedia Ada KVT 150mmp XIPE 3C 11KV
- Cad. KVT Sedia Ada Dilipuskan
- CAD. JOINT PIT

MACHD YUSKI BIN AB. LATIB
Ketua Aset / Jurutera Kanan
Supply Planning & Performance
Asset Planning & Performance Zone
Kelantan / Terengganu
Kerajaan Persekutuan
1501, 1370, Distribution Network, TNB



NAME	DATE
DRAWN BY UBAIDILLAH	09.05.2024
CHECKED BY NURAINNA	09.05.2024
APPROVED BY MOHD YUSRI	09.05.2024

TITLE :
BE KE TEBATAN BANJIR SUNGAI
KEMASIK, KEMASIK, DAERAH KEMAMAN,


SCALE : N.T.S
DRAWING NO : KTE 007/24-3
DATE : 09.05.2024


PELAN LOKASI



LEGEND :

- Cad. KVT 150mmp XIPE 3C 11KV
- Sedia Ada KVT 150mmp XIPE 3C 11KV
- - - Cad. KVT Sedia Ada Dilupuskan
- CAD. JOINT PIT


Mohd Yusri Bin Ab. Latib
 Kelua Aset / Juntera Kanan
 Supply Planning 11KV & LV - Terengganu
 Asset Planning & Performance Zone
 Kelantan / Terengganu
 :shagan Distribution Network, TNB

 THE NATIONAL GRID CORPORATION BERHAD	
NAME	DATE
DRAWN BY	UBAIDILLAH 09.05.2024
CHECKED BY	NURAINNA 09.05.2024
APPROVED BY	MOHD YUSRI 09.05.2024
TITLE : BE KE TEBATAN BANJIR SUNGAI KEMASIK, KEMASIK, DAERAH KEMAMAN.	
DATE : 09.05.2024	SCALE : 1:1.5
DRAWING NO : KTE 0073/24-2	

KABEL VOLTAN TINGGI
 SEDIA ADA KE PE LOJ
 AIR KEMASIK

CAD. JOINT PIT

CAD. MERENTANG KABEL VOLTAN
 TINGGI BARU 3C X 150MMP DI TANAH
 BIASA SEJAUH 2X1500 METER.
 MULA : 4°24'55.6"N 103°26'33.7"E
 TAMAT : 4°25'20.9"N 103°26'03.0"E

CAD. PENCAWANG ELEKTRIK
 PEBATAN BANJIR KEMASIK
 (PENCAWANG BARU)
 (4°24'55.6"N 103°26'33.7"E)

PELAN SAVR



LEGEND :

- ABC 3x185mmp sedia ada
- - - ABC 3x95mmp sedia ada
- CAD. 3x16mmp baru
- - - CAD. KVR 500MMP
1C, 1M, XLPE, AI
- CAD. TIANG BARU 9m
- TIANG SEDIA ADA



TENAGA
NASIONAL BERHAD

NAME	DATE
DRAWN BY UBAIDILLAH	30.05.24
CHECKED BY NURAINNA	30.05.24
APPROVED BY MOHD YUSRI	30.05.24

TITLE :
BEKALAN ELEKTRIK KE TEBATAN BANJIR
KEMASIK, DAERAH KEMAMAN,
TERENGGANU DARUL IMAN,
(PE TEBATAN BANJIR KEMASIK)

SCALE : n.t.s.
DATE : 30.05.24
DRAWING No. :
KTE 0073/24/6