



**PETUNJUK**

- SEDIADA ABC 3X240mm, 11kV  
CADANGAN U/G XLPE 240mm, 3C, 11kV
- ▨ HDD PAIP PN10 150mm  
(Disediakan Oleh Pemaju)
- ▭ COMPACT SUB 1000KVA
- Ⓜ METER PILLAR 150/5A
- ▨ PAIP PVC CLASS B  
(Telah Disediakan Oleh Pemaju)



Kawasan : PERAK Daerah : TG. MALIM

No. Fail : TJM 0673

CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK SATU TINGKAT YANG MENGANUNGI KEDAI SERBAGUNA, TANDAS DAN SURAU, 1 UNIT RUMAH SAMPAH SERTA 1 UNIT PENCAWANG ELEKTRIK PADAT, SELUAS 1.0 EKAR, DI ATAS LOT PT 21037, KM 382.80 LEBUH UTARA-SELATAN (BERSEBELAHAN HENTIAN REHAT BEHRANG ARAH UTARA), MUKIM HULU BERNAM TIMUR, DAERAH MUALLIM, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN PETRON MALAYSIA REFFINING & MARKETING SDN. BHD.

Dilukis : HADRI Diluluskan : EN SYUKRI

Disemak : IZZAT Tarikh : 14/3/2025

No. Lukisan : C:\2-BEKALAN\CPP\TJM\FY2024\TJM 0673 - PETRON