

Rujukan Tuan : SAA-2023/E10/22
Rujukan Kami : TNB/DN/HOZAN2/APPSUP11KV/08/07/SER1918

Tarikh : 03 JULAI 2026

Kepada:
Jurutera Perunding
S.A.A CONSULT SDN.BHD.
TINGKAT 1,
10 TAMAN HIJAU TIGA,
11600 PULAU PINANG.

Tuan,

BEKALAN ELEKTRIK KE :

BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN SKIM PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :

A) 12 UNIT RUMAH RUMAH SESEBUAH 2 TINGKAT (PLOT 1-12) B) 18 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (PLOT 13-30)

C) LAMPU JALAN DI ATAD LOT 9473 (NO. HAK MILIK GM 1888), MUKIM PARIT BUNTAR, DAERAH PERAK DARUL RIDZUAN. UNTUK TETUAN MEKAR MURNI DEVELOPMENT SDN BHD.

- Pemakluman Izinlalu

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak kami sedang merancang untuk memberi bekalan elektrik ke projek di atas. Untuk makluman pihak tuan, laluan kabel akan melalui jalan dari tapak projek di Lot 9473 ke Jalan Bagan Serai - Parit Buntar sepanjang 80 meter.
3. Bersama-sama ini dilampirkan pelan lakaran yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan bagi memudahkan semakan pihak tuan.
4. Oleh yang demikian, pihak TNB memohon perunding yang dilantik sebagai wakil pemohon untuk menguruskan permohonan kebenaran izin lalu laluan kabel yang melalui laluan tanah individu/syarikat serta mendapatkan kelulusan permit/surat tiada halangan dari pihak Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat dengan laluan keluar masuk kabel tersebut seperti :
 - a) Majlis Daerah
 - b) Jabatan Kerja Raya
 - c) Pejabat Tanah dan daerah
 - d) Jabatan Pengairan Dan Saliran
 - e) IADA
 - f) Gas Malaysia
 - g) Tanah Individu (Dokumen Perjanjian Izin Lalu diperlukan)
 - h) Tanah atas nama Syarikat (Dokumen Perjanjian Izin Lalu diperlukan)
5. Bagi laluan kabel yang melalui tanah rezab jalan JKR, Majlis Daerah serta tanah-tanah kerajaan berkaitan, permohonan izin lalu laluan kabel perlu melalui Koridor Utiliti Darul Ridzuan (KUDR) bagi mendapatkan kelulusan permit/ surat tiada halangan.
6. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.



Jurutera Perancang

MOHD FAIRUZ FAHMI BIN ZAINUN


(Supply Planning 11kV) – Taiping, Kuala Kangsar.

Asset Planning– Perak

Distribution Network Division, TNB

"Better. Brighter."

-  UG CABLE,11KV,XLPE,AL.,3C,240MMP
SEDIADA
-  UG CABLE,11KV,XLPE,AL.,3C,240MMP
-  UG CABLE,1KV,XLPE,AL.,4C,185MMP
-  CONDUCTOR,ABC,LV,3 X 185 +
120 + 16MMP
-  CONDUCTOR,ABC,LV,3 X 16 + 25MMP
-  CONDUCTOR,ABC,LV,1 X 16 + 25MMP
-  HDPE PAIP DI JALAN
-  LAMPU LED
-  M PANEL METER LAMPU JALAN



BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN SKIM
PERUMAHAN YANG MENGANDUNGI :
A) 12 UNIT RUMAH RUMAH SESEBUAH 2
TINGKAT (PLOT 1-12)
B) 18 UNIT RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT (PLOT
13-30)
C) LAMPU JALAN
DI ATAS LOT 9473 (NO. HAK MILIK GM 1888),
MUKIM PARIT BUNTAR, DAERAH PERAK DARUL
RIDZUAN.
UNTUK TETUAN MEKAR MURNI DEVELOPMENT
SDN BHD.
(GPS NO : 5.088525, 100.493636)
(SN NO : 11000874590)

DILUKIS : HAZIMIN	TARIKH : 02.07.2026
DISEMAK : EN FAHMI	TARIKH : 02.07.2026
DILULUS: IR HJ ZUAIRI	TARIKH : 02.07.2026
NO. LUKISAN : D-SER-C26-1918/TAPPING POINT	