



- Petunjuk: (Cadangan)**
- Kabel B/Tanah VR 185mmp x 4 teras xlpe alum (1kV)
  - Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mmp
  - Sesalur KakiLima PVC 19/064 (35mmp)
  - PAIP HDPE CORRUGATED 100mmp
  - |— Stay
  - ⊗ Black Box
  - Tiang Konkrit 9.0m
- Petunjuk: (Sediada)**
- P/Pembekal 1600A
  - Tiang Konkrit 9.0m ( PRJ-000-009-2164)
  - Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mmp
  - |— Stay

**PENCAWANG ELEKTRIK NO.2**  
 JENIS SATU RUANG LULUS  
 RUJ. FAIL TNB: TGR 1872

JALAN SRI KLEBANG 17



Kawasan: 350315  
 Daerah: TGR 1915  
 No. Fail: TGR 1915

**BANDAR BARU SRI KLEBANG**

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK & PEMASANGAN LAMPU  
 JALAN KE CADANGAN  
 MEMBINA 67 UNIT RUMAH TERES 2 TINGKAT TERDIRI  
 DARIPADA : 1. 35 UNIT (JENIS A)  
 (PT 268998 - PT 269032), 11. 32 UNIT (JENIS B) (PT  
 268970 - PT 268979 & PT 269033 - PAIP PT 269054), DI  
 ATAS LOT 350332, BANDAR BARU SRI KLEBANG, MUKIM  
 HULU KINTA,  
 DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN  
 KINTA ECOCITY SDN. BHD.  
 (671)

Dilukis SHUHALMI  
 Disemak SHUHALMI  
 No. Lukisan : C/TGR/P Tapak/TGR 1915

Diluluskan CIK HANI  
 Tarikh 9/11/2023

LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI