



Penunjuk:

- SEDIA KABEL VT 11KV 150MMP XLPE 3-TERAS
- CADANGAN KABEL VT 11KV 150MMP XLPE 3-TERAS
- KABEL VT 11KV 150MMP XLPE 3 TERAS AWAN DILUPUSKAN
- CADANGAN HDD

- (A) — (B)
- (B) — (C)
- (D) — (E)

- OPEN CUT TANAH SELAJUH 40 METER
- HDD 30 METER
- OPEN CUT TANAH SELAJUH 20 METER

TARIKH	14/05/2024
ND. LUKISAN	KTR 4882-C
DILUKIS OLEH	Tc ANWAR YUSUF
DISEMAK OLEH	SHAIKRI MOHD
DILULUSKAN OLEH	MOHD YUSRI AB LATIF



TENAGA NASIONAL

NEGERI: TERENGGANU DAERAH: KUALA NERUS

TAJUK: KTR 4882

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK MENDIRIKAN 27 UNIT RUMAH TERES SATU TINGKAT DI ATAS LOT PT101658 (HSM2634) HINGGA PT101684 (HSM2660), MENGABANG TELONG, MUKIM BATU RAKIT, DAERAH KUALA NERUS, TERENGGANU DARUL IMAN.