


- Petunjuk: (Cadangan)
- - - Kabel B/Tanah KV7 240mmp x 3 teras x/pe alum (11KV)
 - X Petang & Sambung
 - ▨ Paip Corrugated 150mmp
 - ▨ HD2 2 Paip 150mmp (50 meter)
- Petunjuk: (Sediada)
- Kabel B/Tanah KV7 240mmp x 3 teras x/pe alum (11KV)

Dari SSU HOVID VCB 1K5

Dari P/E E-RETE

ALL RIGHTS RESERVED
 LUKSIAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
 TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
 TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	23.01.2025	Diluliskan :	HANI
Ditulis :	ARIFUDDIN	Disemak :	SUHALMI
Tarikh :	09.01.2023	No. Lukisan :	C/POH/PT/PAK/TGR 1892



TENAGA NASIONAL BERHAD

Kawasan		Daerah	
No. Fail :	TGR 1892		

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KOMPLEKS PUSAT PENYELENGGARAAN KENDERAAN DI ATASI LOT 51119 (JALAN KUALA KANGSAR) MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN SKYLINE ENTITIY SDN. BHD.