

Meter Kiosk CT 200/5A Rizab Loji Rawatan



TGR 1938 (1) SSU

Petunjuk: (Cadangan)

----- Kabel B/Tanah VR 300mmp x 4 teras xlpe alum (1kV)

▨ Paip Corrugated 150mmp

◻ P/Pembekal 1600A

◻ P/Pembekal 800A

Petunjuk: (Sediada)

◻ Meter Kiosk CT 200/5A



Kawasan: Daerah

No. Fail: TGR 1938

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK KE CADANGAN MEMANA SGM
PERUMAHAN YANG MENDUNGI 8 FASA 1: 1. 238 UNIT RUMAH TERES
2-TINGKAT (16' x 66'); 2. 1 UNIT PONDOKAN TMB; 3. 1 UNIT KOLAM
TADAHANG; 4. 1 UNIT LOJI RAWATAN KUMBUHANG; DI ATAS SEBAGIAN
LOT 512516 (SM 164830), KLEBANG, MURAH HULU KINTA, DAERAH
KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TUJUAN SCIENTEX QUARTER SGM.
BHD.

PELAN TAPAK KABEL SERVIS

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ARIFFUDDIN	Diluluskan : HANI
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 12.09.2024
	No. Lukisan :	C/POH/PTAPAK/TGR 1938