



PETUNJUK

- CADANGAN U/G XLPE 240mmp, 3C, 11kV
- SEDIAADA U/G XLPE 240mmp. 3C, 11kV
- CAD UG CABLE, LV, PVC/PVC, Cu., 1C, 500MMP
- CADANGAN COMPACT SUB 1000kVA
- METER KIOSK 1000/5A
- CAD. HDD PAIP 150MMP
- CAD. PN6 PAIP 150MMP (EXTENT DARI PLINTH CSUB)



Kawasan : PERAK Daerah : TJG MALIM
 No. Fail : TJM 0748

CADANGAN PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA UNTUK EMPAT (4) UNIT PETAK PENGEKASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EV) DAN SATU UNIT BEHRANG SOUTH BOUND, NORTH SOUTH EXPY, 3950, BEHRANG ULU, DAERAH MUALIM, MUKIM BERNAM TIMOR, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN EV CONNECTION SDN BHD.

Pindaan	Dilukis : SAIFUL	Diluluskan : SYUKRI
	Disemak : SAIFUL	TARIKH : 21/7/2025
	No. Lukisan : C:\2-BEKALAN\CPP\TJM\FY2025\ TJM 0748-TETUAN EV CONS	