

PE TAMAN BUNGA RAYA NO. 4
 SEDIADA JENIS SATU RUANG
 RUJ TNB : BID 1463

RUMAH TERES 2-TINGKAT
 (12 UNIT)
 RUJ. FAIL TNB : BID 1463

PT 5006 PT 5000
 PT 5011 PT 5005

Jalan 15

RUMAH TERES 2-TINGKAT
 (14 UNIT)
 RUJ. FAIL TNB : BID 1463

PT 5012 PT 5018
 PT 5019 PT 5025

Jalan 5/3

RUMAH BERKEMBAR
 2-TINGKAT
 (4 UNIT)
 RUJ. FAIL TNB : BID 1463

Jalan 18

RUMAH TERES 2-TINGKAT
 (24 UNIT)
 RUJ. FAIL TNB : BID 1463

PT 5096

PT 5107

RUMAH TERES 2-TINGKAT
 (16 UNIT)
 RUJ. FAIL TNB : BID 1463

PT 5026


PT 5138

RUMAH TERES 2-TINGKAT
 (16 UNIT)
 RUJ. FAIL TNB : BID 1510

PT 5034

PT 5130

Jalan 4/3



PETUNJUK : SEDIA ADA
 ● TIANG SPUN 9M

PETUNJUK :
 — CAD. U/G XLPE 185mmp, 4C, 1kV
 — CAD. ABC 3X185+120+16mmp
 — CAD. ABC 3X16+25MMP
 ● CADANGAN TIANG SPUN 9M
 X CAD. B/BOX 160A
 ▨ CAD. PAIP PN10 150mmp
 ┆ CAD. UMBANG BIASA/TAMATAN

7316

7318



Kawasan : PERAK Daerah : BIDOR
 No. Fail : SN 11000834551

CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK 26 UNIT RUMAH TERES SETINGKAT UNTUK TETUAN KANGLIAN DEVELOPMENT SDN. BHD.

Dilukis : AZAM Diluluskan : IKRAM
 Disemak : ZAINI Tarikh : 1/4/2026
 No. Lukisan :

ALL RIGHTS RESERVED
 LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSAU
 TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
 TENAGA NASIONAL BERHAD