


**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN



**TENAGA  
NASIONAL  
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN  
MENJALANKAN KERJA MSVT MERENTANG KABEL  
240MMP XLPE DARI SSU MANJUNG POINT 4, SEKSYEN 4  
KE TAMAN SEJATI 3A UNTUK TRANSFER LOAD KE 8K5  
PPU KENCANA**

**LOKASI:  
JALAN CHANGKAT JERING - SERI MANJUNG**

**NO. RUJUKAN TNB:  
D-SIT-S23-4776**

**OKT 2025**



**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP (TRANCH)
- CAD. JOINT PIT



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL :                      D-SIT-S23-4776

KELUARAN PERTAMA  
 Dilukis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: FARHAN  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 9/4/2025

MSVT MERENTANG KABEL 240MMP XLPE DARI SSU  
 MANJUNG POINT 4 SEKSYEN 4 KE TMN SEJATI 3A UNTUK  
 TRANSFER LOAD KE 8K5 PPU KENCANA

NO. FAIL ; 1                      **PELAN MV**



**KETERANGAN**

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP (HDD)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 240MMP (TRANCH)
- CAD. JOINT PIT



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
 No FAIL : D-SIT-S23-4776

KELUARAN PERTAMA  
 Dilukis oleh: ABD RAZIF  
 Disemak oleh: FARHAN  
 Diluluskan oleh: FIRDAUS  
 Tarikh: 9/4/2025

MSVT MERENTANG KABEL 240MMP XLPE DARI SSU  
 MANJUNG POINT 4 SEKSYEN 4 KE TMN SEJATI 3A UNTUK  
 TRANSFER LOAD KE 8K5 PPU KENCANA

NO. FAIL ; 2      **PELAN MV**