



(200868-W)
 SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAPIING,
 NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.
 KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK
 NO. FAIL : SKIL : NTS
 NO. PROJEK : D-GRK-S25-0931

TAJUK :
 MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI
 11KV BERSAIZ 70MMP 3C XLPE KEPADA KABEL BAWAH
 TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE WEKO TIMBER 2 KE
 PE MOULDING TIMBER SEPANJANG 700M DAN MERENTANG
 TALIAN ATAS 3C ABC 150MMP DARI SSU RPA BT 2 KE PE
 KG PAHAT LUAR
 DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 16.11.2024
 DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 16.11.2024
 DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 16.11.2024
 NO. LUKISAN : D-GRK-S25-0931/TAPAK

PETUNJUK:-
 — DI TANAH BIASA
 — HDD
 — RENTANG DLM PIPE HDPE TANAH BIASA
 — HDPE PIPE JALAN BERTAR



CAD CUT AND JOINT
HT KABEL ANTARA SSU
RPA BATU 2 KE CAD
OH ABC 3CX150MMP

CAD CUT AND JOINT
HT KABEL ANTARA PE
PAHAT LUAR KE CAD
OH ABC 3CX150MMP



(200868-W)

SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAIPING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK

NO. FAIL : SKIL : NTS

NO. PROJEK : D-GRK-S25-0931

TAJUK :
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI
11KV BERSAIZ 70MMP 3C XLPE KEPADA KABEL BAWAH
TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE WOKO TIMBER 2 KE
PE MOULING TIMBER SEPANJANG 700M DAN
MERENTANG TALIAN ATAS 3C ABC 150MMP DARI SSU
RPA BT 2 KE PE KG PAHAT LUAR

DILUKIS : HAFIZ

DISEMAK : HAFIZ

DILULUS : EN ZUBAIRI

NO. LUKISAN :D-GRK-S25-0931/TAPAK

PETUNJUK:-
— SEDIADA TALIAN ABC 3C 150MMP
○ SEDIADA TIANG 10m
— CAD TALIAN ABC 3C 150MMP



(200866-W)

SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAPIING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK

NO. FAIL : SKIL : NTS

NO. PROJEK : D-GRK-S25-0932

TAJUK :
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN
TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA
KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI
PE SENG HOCK HOE KE PE PTC TIMBER
SEPANJANG 1000m

DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 18.01.2025

DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 18.01.2025

DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 18.01.2025

NO. LUKISAN : D-GRK-S25-0932/TAPAK

PETUNJUK:-

— DI TANAH BIASA

— HDD

▨ HDPE PIPE JALAN BERTAR



(200868-W)

SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAPIING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK

NO. FAIL : SKIL : NTS

NO. PROJEK : D-GRK-S25-0932

TAJUK :
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN
TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA
KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI
PE SENG HOCK HOE KE PE PTC TIMBER
SEPANJANG 1000m

DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 18.01.2025

DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 18.01.2025

DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 18.01.2025

NO. LUKISAN :D-GRK-S25-0932/TAPAK

PETUNJUK:-
— DI TANAH BIASA
— HDD
⊠ HDPE PIPE JALAN BERTAR



SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAPIING, NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK

NO. FAIL : SKIL : NTS

NO. PROJEK : D-GRK-S25-0933

TAJUK : MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE WEKO TIMBER 2 KE PE LEE KIM WENG

DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 17.01.2025

DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 17.01.2025

DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 17.01.2025

NO. LUKISAN :D-GRK-S25-0933/TAPAK

PETUNJUK:-
 — DI TANAH BIASA
 — HDD
 ▨ HDPE PIPE JALAN BERTAR



SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAPIING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK

NO. FAIL : SKIL : NTS

NO. PROJEK : D-GRK-S25-0933

TAJUK :
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN
TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP PILC KEPADA
KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI
PE WEKO TIMBER 2 KE PE LEE KIM WENG

DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 17.01.2025

DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 17.01.2025

DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 17.01.2025

NO. LUKISAN :D-GRK-S25-0933/TAPAK

PETUNJUK:-
— DI TANAH BIASA
— HDD
▨ HDPE PIPE JALAN BERTAR



SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAPIING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK DAERAH : GERIK

NO. FAIL : SKIL : NTS

NO. PROJEK : D-GRK-S25-0934

TAJUK :
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN
TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL
BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE LEE KIM
WENG KE PE PTC SEPANJANG 1.6KM

DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 18.10.2025

DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 18.10.2025

DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 18.10.2025

NO. LUKISAN :D-GRK-S25-0934/TAPAK

- PETUNJUK:-
- TANAH BIASA
 - HDD
 - KABEL SEDIADA
 - HDPE PIPE JALAN BERTAR
 - RENTANG DI JALAN BERTAR