



PETUNJUK:

- Cadangan Kabel XLPE 4Cx185mmp (Korekan Tar 23m)
- Cadangan Kabel XLPE 4Cx185mmp (Dalam Tranch)
- Cadangan Talian ABC 3x95+70+16mmp
- Cadangan Talian ABC 3x185+120+16mmp

- Cadangan Tiang 9.0M
- Cadangan Umbang
- Cadangan Rombakan Talian ABC
- Cadangan Rombakan Tiang

TARIKH :	25.07.2024
NO. LUKISAN:	SN : 11000824758
DILUKIS OLEH :	MOHD ELMY
DISEMAK OLEH :	SUZIDAWATI
DILULUSKAN OLEH :	
DILULUSKAN OLEH :	MOHD YUSRI BIN AB. LATIB



NEGERI : TERENGGANU DAERAH : K. TERENGGANU

PERMOHONAN BEKALAN BARU 3 FASA 100AMP O/H CADANGAN TALIAN BARU ABC 3x185+120+16MMP MELIBATKAN 7 BATANG KONKRIT 9.0M DAN KOREKAN TAR HADAPAN PE SEK. KEB KAMPUNG BARU SERADA, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU.