



BANGUNAN
AIRPORT PULAU
REDANG

④ 5.770841, 103.006432

5.765483, 103.009188

5.765444, 103.009233

S/A PE
KUARTERS
TNB REDANG

③ 5.771629, 103.009431

Penunjuk:

	CADANGAN KABEL VR 185MMP XLPE 4-TERAS
	CADANGAN TALIAN ABC 3X185+120+16MMP
	CADANGAN TALIAN ABC 3X95+70+16MMP
	CADANGAN TIANG SPUN 9.0M, 2.0kN

①—②	OPEN CUT TANAH SEJAUH 20 METER
②—③	CADANGAN TIANG SPUN 25 BATANG (KABEL TALIAN ATAS SEJAUH 730 METER)
③—④	CADANGAN TIANG SPUN 20 BATANG (KABEL TALIAN ATAS SEJAUH 420 METER)

MOHD YUSRI BIN AB LATIB
 Ketua Aset / Jurutera Kanan
 Supply Planning 11kV & LV Terengganu
 TNB Distribution Division
 Operations

TARIKH:	21/08/2024
NO. LUKISAN:	KTR 4921-C
DILUKIS OLEH:	Tc. ANUAR YUSOF
DISEMAK OLEH:	SHAKRI MOHD
DILULUSKAN OLEH:	MOHD YUSRI AB LATIB

TENAGA NASIONAL BERHAD
 NEGERI: TERENGGANU | DAERAH: KUALA TERENGGANU
 TAJUK: KTR 4921
 PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BARU TIGA FASA 100AMP O/H (COMMERCIAL), LAPANGAN TERBANG PULAU REDANG, JALAN PULAU REDANG, 21090 PULAU REDANG, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN.