

PELAN TAPAK

KILANG

Petunjuk:

Cadangan

Kabel B/Tanah KVT 240mm x 3 teras x lpe alum (11kV)
Kabel B/Tanah KVT 7x500mm x 1 teras PVC/PVC Cu (1kV)



Sambungan terus



Corrugated 150MMP(OPEN CUT 10M)




Potong dan tinggal
Sediada

Kabel B/Tanah KVT 240mm x 3 teras x lpe alum (11kV)



Meter Kiosk



Corrugated 150MMP(OPEN CUT 30M)

Rombakan



Meter 3ph



ALL RIGHTS RESERVED
LUKSIAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ALLAS	Diluluskan :
	Disemak : SHUHAILMI	Tarikh :
	No. Lukisan :	



Kawasan Daerah
No. Fail : D-TGR-C24-1931

CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK TAMBAHAN DARI VR 200A KE VR 1200A KE SEBUAH KILANG SEDIADA DI ATAS LOT 73434, PERSARAN PORTLAND, KAWASAN PERUSAHAAN TASEK, 31400 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN C&E INDUSTRIES SDN.BHD.

MH
OEP
SPROOEP
ED