

PELAN TAPAK D-TEL-S26-5241



PETUNJUK

- CAD. PENCAWANG SEMI INDOOR 10mX7m
- CAD. HDD PAIP 150MM
- KABEL PILC 3C 120MMP 11KV
- CAD. RENTANG 1 KABEL XLPE 3C 150MMP 11KV



**TNB
DISTRIBUTION**

KAWASAN: PERAK DAERAH: TINTAN
No.FAIL: D-TEL-526-5241

KELUARAN PERTAMA
DILUKIS: MOHD FARHAN
DISEMAK: MOHD FARHAN
DILULUSKAN: EN MOHD FIRDAUS
TARIKH: 24.04.2024

MSVT MEWUJUDKAN PENCAWANG BARU DI KAWASAN SG KELI 3 BAGI MENGATASI MASALAH LOW VOLTAGE DAN MENUTUP SPUR 3 PENCAWANG SEDIADA.

No. LUKISAN: MSVT 5241