Petunjuk: (Sedia ada)

- Sesalur Atas VR ABC 3x95+70+16mmp
- Kabel B/Tanah VR 185mmp x 4 teras XLPE AL (1kV)
- Tiang konkrit 9.0m

Petunjuk: (Cadangan)

- Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mmp
- Kabel B/Tanah VR 185mmp x 4 teras XLPE AL (1kV)
- Corrugated 100mmp Open Cut Tar (50m)
- PVC 4 X 19/0.64
- Sesalur Atas VR ABC 3x16mmp (ROMBAK)
- Sesalur Atas VR ABC 3x16mmp (LAY BARU)
- Stay
- Lampu Jalan

- Tiang konkrit 9.0m (Baru)
- Tiang konkrit 9.0m (Rombak & Pasang Baru)
- Tiang konkrit 9.0m (Rombak)
- X St. Throu UG Kabel 185mmp

TENAGA NASIONAL BERHAD

Kawasan : KAMPAR	Daerah : BATU GAJAH
No. Fail : 11000944022	

MUDA AWAM SDN BHD

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan

Dilukis : TAHRIR	Diluluskan : EN IKRAM
Disemak : ZAINI	Tarikh : 2/7/2025
No. Lukisan :	