


**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



**TENAGA
NASIONAL
BERHAD**

**PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN
MENJALANKAN KERJA MSVT MENUKARKAN KABEL
SEDIADA 3X70MMP ABC 11KV KEPADA 3X150MMP ABC
11KV ANTARA PE KG BAGAN PANCHOR 2 KE PE BOON
CHENG FISHERY**

**LOKASI:
JALAN BAGAN PANCHOR**

**NO. RUJUKAN TNB:
D-SIT-S18-4251**

JAN 2025



KETERANGAN

- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 150MMP XLPE (TANAH)
- ▭ CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 150MMP XLPE (TANAH BERPAIP HDPE PN10 150MM)
- CAD. BARU UG CABLE, 11KV, 3C 150MMP XLPE (HDD)



NEGERI : PERAK SUBZONE : SERI MANJUNG
 No FAIL : D-SIT-S18-4251

KELUARAN PERTAMA
 Dilukis oleh: ABD RAZIF
 Disemak oleh: AFANDI
 Diluluskan oleh: FIRDAUS
 Tarikh: 7/6/2024

MSVT- MENUKAR KABEL SEDIADA
 3X70MMP ABC 11KV KEPADA 3X150MMP
 ABC 11KV ANTARA PE KG BAGAN
 PANCHOR 2 KE PE BOON CHENG FISHERY
 NO. FAIL ; 1