



Penunjuk:

- SEDIADA KABEL VT 500MMP PVC/PVC 1-TERAS
- CADANGAN KABEL VT 500MMP PVC/PVC 1-TERAS
- CADANGAN HDD

- A — B OPEN CUT TANAH SEJAUH 7 METER
- B — C HDD 80 METER
- D — E OPEN CUT TAR SEJAUH 20 METER

TARIKH:	27/10/2024
NO. LUKISAN:	KTR 4898-C
DILUKIS OLEH:	Tc. ANUAR YUSOF
DISEMAK OLEH:	SHAUKRI MOHD
DILULUSKAN OLEH:	MOHD YUSRI AB LATIF



NEGERI: TERENGGANU DAERAH: KUALA TERENGGANU

TAJUK: KTR 4898
 CADANGAN MEMBINA DAN MENYAPKAN IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN (IPK) TERENGGANU YANG MENGANUNDAI
 A. 1 BLOK PENTADBIRAN IPK 10 TINGKAT BERSERTA AUDITORIUM
 B. 1 BLOK DEWAN SERBAGUNA IPK 2 TINGKAT
 C. 1 UNIT TNB SUB-STATION 1 TINGKAT
 D. 2 UNIT KEBUK SAMPAH 1 TINGKAT
 E. 1 UNIT BALAI PENGAWAL 1 TINGKAT
 F. 1 UNIT PONDOK PENGAWAL 1 TINGKAT
 G. 1 UNIT 'SUCTION TANK' DAN 'PAM HOUSE' 1 TINGKAT
 DAN LAIN-LAIN KEMUDAHAN YANG BERKAITAN DI ATAS SEBAGIAN LOT 3673 & 2011, JALAN SULTAN ISMAIL, MUKIM BATU BURUK, DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN.
 UNTUK : YETUAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN POLIS DIRAJA MALAYSIA