



SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAIPING,
 NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.
 KAWASAN : PERAK DAERAH : TAIPING
 NO. FAIL : SKIL : NTS
 NO. PROJEK : D-TPG-S25-4545

TAJUK :
 MSVT MENUKAR KABEL TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI
 11KV ABC BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH
 TANAH XLPE 3C 240MMP DARI SS BUKIT TORAK KE
 PE SG. KUNING, TAIPING SEPANJANG 2.85KM
 DILUKIS : HAFIZ TARIKH : 11.10.2025
 DISEMAK : HAFIZ TARIKH : 11.10.2025
 DILULUS : EN ZUBAIRI TARIKH : 11.10.2025
 NO. LUKISAN :D-TPG-S25-4545/TAPAK

PETUNJUK:-
 TANAH BIASA
 HDD
 KABEL SEDIADA
 HDPE PIPE JALAN BERTAR
 RENTANG DI JALAN BERTAR



SUPPLY PLANNING 11KV & LV, SUBZONE TAIPING,
NETWORK PLANNING (PERAK), DISTRIBUTION NETWORK.

KAWASAN : PERAK	DAERAH : TAIPING
NO. FAIL :	SKIL : NTS
NO. PROJEK : D-TPG-S25-4545	

TAJUK :
MSVT MENUKAR KABEL TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI
11KV ABC BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH
TANAH XLPE 3C 240MMP DARI SS BUKIT TORAK KE
PE SG. KUNING, TAIPING SEPANJANG 2.85KM

DILUKIS : HAFIZ	TARIKH : 11.10.2025
DISEMAK : HAFIZ	TARIKH : 11.10.2025
DILULUS : EN ZUBAIRI	TARIKH : 11.10.2025
NO. LUKISAN :D-TPG-S25-4545/TAPAK	

PETUNJUK:-
 TANAH BIASA
 HDD
 HDPE PIPE JALAN BERTAR
 RENTANG DI JALAN BERTAR