



Petunjuk: Cadangan

--- Kabel B/Tanah KVT 500mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)

Open Cut Paip Corrugated 200mmp



Kawasan	Daerah
No. Fail :	IPO 5571

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG MEMBUNGKUS MAKANAN RINGAN YANG MENGANDUNGI PEJABAT 2-TINGKAT & ASRAMA PEKERJA 2-TINGKAT DI ATAS PT. 25219 (U 94742.4m T 24049.9m), PERSIARAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3/5, PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3, MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK COMBYWIDE MARKETING SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ARIFFUDDIN	Diluluskan : PRAVIN
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 20.05.2026
No. Lukisan :	C/POH/PTAPAK/IPO 5571	



Petunjuk: Cadangan

--- Kabel B/Tanah KVT 500mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)

/// HDD Paip PN10 200mmp 4080m (Total)



Kawasan	Daerah
No. Fail :	IPO 5571

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG MEMBUNGKUS MAKANAN RINGAN YANG MENGANDUNGI PEJABAT 2-TINGKAT & ASRAMA PEKERJA 2-TINGKAT DI ATAS PT. 25219 (U 94742.4m T 24049.9m), PERSIARAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3/5, PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3, MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK COMBYWIDE MARKETING SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ARIFFUDDIN	Diluluskan : PRAVIN
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 20.05.2026
No. Lukisan :	C/POH/PTAPAK/IPO 5571	



Petunjuk: Cadangan

- - - - - Kabel B/Tanah KVT 500mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
- ▨▨▨▨▨ HDD Paip PN10 200mmp 4080m (Total)



Kawasan: Daerah
No. Fail: IPO 5571

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG MEMBUNGKUS MAKANAN RINGAN YANG MENDUNGKI PEJABAT 2-TINGKAT & ASRAMA PEKERJA 2-TINGKAT DI ATAS PT. 25219 (U 94742.4m T 24049.9m), PERSIARAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3/5, PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3, MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK COMBYWIDE MARKETING SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ARIFFUDDIN	Diluluskan : PRAVIN
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 20.05.2026
No. Lukisan :	C/IPOH/PTAPAK/IPO 5571	



Petunjuk: Cadangan

-  Kabel B/Tanah KVT 500mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)
-  Open Cut Paip Corrugated 200mmp
-  HDD Paip PN10 200mmp - 4080m (Total)



Kawasan	Daerah
No. Fail :	IPO 5571

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA SEBUAH KILANG MEMBUNGKUS MAKANAN RINGAN YANG MENGANDUNGI PEJABAT 2-TINGKAT & ASRAMA PEKERJA 2-TINGKAT DI ATAS PT. 25219 (U 94742.4m T 24049.9m), PERSIARAN PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3/5, PERINDUSTRIAN PENGKALAN 3, MUKIM SUNGAI TERAP, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK COMBYWIDE MARKETING SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED
 LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI
 TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
 TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ARIFFUDDIN	Diluluskan : PRAVIN
	Disemak : SHUHALMI	Tarikh : 20.05.2026
No. Lukisan :	C/IPOH/PTAPAK/IPO 5571	