









- Petunjuk:** Sedia ada
-  Peti Pembekal 1600A
- Petunjuk:** (Cadangan)
-  Kabel B/Tandh VR 185mmp x 4 teras XLPE AL (1kV)
  -  Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mmp
  -  Sesalur Kakilima PVC 19/064 (35mmp)
  -  Corrugated 100mmp Open Cut Tar (110m)
  -  Black Box 160A
  -  Stay
  -  Tiang konkrit 9.0m



Kawasan IPOH  
No. Fail : 11000649091

Daerah

**SUN LAND SDN BHD**

ALL RIGHTS RESERVED  
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI  
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA  
TENAGA NASIONAL BERHAD

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Pindan</b> |          |
| Dilukis :     | SHAKIR   |
| Disemak :     | SHAHRUJ  |
| No. Lukisan : |          |
| Diluluskan :  | FAHMI    |
| Tarikh :      | 22/10/24 |