



Penunjuk:

- SEDIADA KABEL VT 11KV 150MMP XLPE 3-TERAS
- CADANGAN KABEL VT 11KV 150MMP XLPE 3-TERAS
- KABEL VT 11KV 150MMP XLPE 3 TERAS AKAN DILUPUSKAN
- CADANGAN HDD

- Ⓐ—Ⓑ OPEN CUT TANAH SEJAUH 20 METER
- Ⓒ—Ⓓ HDD SEJAUH 42 METER
- Ⓓ—Ⓔ OPEN CUT TANAH SEJAUH 80 METER

TARIKH:	26/04/2025
NO. LUKISAN:	MRG 0712-C
DILUKIS OLEH:	Tc. ANUAR YUSOF
DISEMAK OLEH:	SHAKRI MOHD
DILULUSKAN OLEH:	Ir. Ts. NUR HALAWATI MOHAMAD



NEGERTI: TERENGGANU DAERAH: MARANG

TAJUK: MRG 0712

DAIF TERENGGANU (2023) - PEMBINAAN SEMULA BANGUNAN DAIF DI SEKOLAH KEBANGSAAN MERCHANG, MARANG, TERENGGANU (TBA4004).