

# PELAN 11KV



**PE TITI GANTUNG**  
4.360526, 100.857742

**TALIAN ABC 150MMP ABC**  
**AKAN DIROMBAK BESERTA**  
**TIANG SPUN 10M**

**SS PARIT 12**  
4.358858, 100.859920

Google Earth  
Image © 2025 Airbus



NEGERI : PERAK | SUBZONE : SERI MANJUNG  
No FAIL : D-PRT-S26-5235

KELUARAN PERTAMA  
Dilukis oleh: ABD RAZIF  
Disemak oleh: FARHAN  
Diluluskan oleh: FIRDAUS  
Tarikh: 24/4/2026

MSVT-MEWUJUDKAN PENCAWANG BARU DI KAWASAN PARIT 8 BAGI MENGATASI MASALAH LOW VOLTAGE

NO. FAIL ;

**PETUNJUK**

- CAD KABEL 3C 240MMP XLPE 11KV
- CAD JOINT PIT HDD



**PETUNJUK**

● **CADANGAN TIANG 9M BARU**  
**(SELAAN SETIAP TIANG 25M - 30M)**

— **CAD LALUAN KABEL ATAS TALIAN**



NEGERI : PERAK      SUBZONE : SERI MANJUNG  
No FAIL : D-PRT-S26-5235

KELUARAN PERTAMA  
Dilukis oleh: ABD RAZIF  
Disemak oleh: FARHAN  
Diluluskan oleh: FIRDAUS  
Tarikh: 24/4/2026

MSVT-MEWUJUDKAN PENCAWANG BARU DI KAWASAN  
PARIT 8 BAGI MENGATASI MASALAH LOW VOLTAGE

NO. FAIL ;