Petunjuk: (Cadangan)

Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)

X Potong & Sambung

Paip Corrugated 150mmp

HDD 2 Paip 150mmp (50 meter)

Petunjuk: (Sediada)

Kabel B/Tanah KVT 240mmp x 3 teras xlpe alum (11kV)

1200mm (L) x 600mm (W) CABLE PIT

2 - Ø100 HDPE

TGR 1892

PROPOSED TNB METER PANEL STREET LIGHT FOR MBI

N 116155.9
E 34116.5

PROPOSED
200A TNB METER KIOSK

SERAHAN JALAN JKR 50' (15M)

PROPOSED JKR STREET LIGHTING FEEDER PILLAR

PROPOSED TNB METER PANEL FOR JKR

inv.l. 63.16

Dari SSU HOVID VCB 1K5

50M

JALAN TUNKU ABDUL RAHMAN

Dari P/E E-RETE

TENAGA NASIONAL BERHAD

Kawasan	Daerah
No. Fail : TGR 1892	

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN KOMPLEKS PUSAT PENYELENGGARAAN KENDERAAN DI ATAS LOT 51119 (JALAN KUALA KANGSAR) MUKIM HULU KINTA, DAERAH KINTA, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN SKYLINE ENTITY SDN. BHD.

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DIUBAHSUAI TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA TENAGA NASIONAL BERHAD

Pindaan	Dilukis : ARIFFUDDIN	Diluluskan : HANI
08.11.2024	Disemak : SUHALMI	Tarikh : 09.01.2023
	No. Lukisan : C/IPOH/PTAPAK/TGR 1892	