

ENGR-5110-PSI

Tarikh: 23hb Dec 2024

Rujukan Tuan:

Rujukan Kami: TNB/DN/APP PERAK/IPO(2024)/SN 12000137636/IZ (PBT)

Kepada: Koridor Utiliti Darul Ridzuan
B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,
Jalan Dato Seri Ahmad Said,
30450 Ipoh, Perak
(U/P: Pengurus Koridor Negeri)Majlis Bandaraya Ipoh
Jalan Sultan Abdul Jalil,
Greentown, 30450 Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.**PERMOHONANAN CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK KE 1 UNIT RUMAH DI ALAMAT 21,JALAN
CEMPAKA,TAMAN PINJI,31650 IPOH,PERAK DARUL RIDZUAN.***-Pemakluman Izinlalu*

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak kami sedang merancang untuk memberi bekalan elektrik ke projek di atas. Untuk makluman pihak tuan, laluan kabel akan melalui jalan seperti yang ditandakan di dalam pelan.
3. Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen / lampiran berkaitan yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan untuk rujukan bagi memudahkan semakan dan kelulusan pihak tuan.
 - i. Lukisan Tapak (Pelan Skematik)
 - ii. Peta Penandaan Lokasi
 - iii. Gambar Lokasi
4. Mohon pihak tuan mengaturkan satu tarikh lawatan tapak bersama bagi menentukan serta meluluskan cadangan laluan yang dinyatakan seperti di atas.

Bersambung (1/2)

PERMOHONAN CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK KE 1 UNIT RUMAH DI ALAMAT 21, JALAN CEMPAKA, TAMAN PINJI, 31650 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

-Pemakluman Izinlalu

5. Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan hendaklah mengemukakan ulasan bertulis bagi permohonan izinlalu ini ke alamat seperti di bawah:

Jurutera Perancangan Bekalan 11kV & VR (Ipoh)
Asset Planning & Performance,
Distribution Network Division, TNB
Tingkat 1, Wisma TNB Jalan Lahat
30200, Ipoh, Perak

6. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai. Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi pegawai kami dengan Encik Mohd Shakir bin Ahmad Shukri melalui talian 0124061419 atau emel shakir.shukri@tnb.com.my.

Sekian, terima kasih.

"BETTER. BRIGHTER."



MOHD FAIRUZ FAHMI BIN ZAINUN

Menjalankan Tugas

(0192601437)

Jurutera Perancangan Bekalan 11kV & VR (Ipoh)

Asset Planning & Performance

Distribution Network Division, TNB

Shakir

s.k Ho Foo Yoek

s.k C K Electrical Works Sdn Bhd



Petunjuk: (Sedia ada)

— Sesalur Atas VR ABC 3x185+120+16mmp
● Tiang konkrit 9.0m

Petunjuk: (Cadangan)

--- Kabel B/Tanah VR 25mmp x 4 terras XLPE AL (1KV)
■ Meter Panel
▨ Corrugated 100mmp Open Cut Tar (10m)



BERHAD

Kawasan IPOH Daerah
No. Fail : 12000137636

HO FOO YOEK

Dilukis : SHAKIR
Disemak : SHAHRUL
No. Lukisan :

Diluluskan : FAHMI
Tarikh : 22/12/24

Pindaan

ALL RIGHTS RESERVED
LUKISAN INI TIDAK BOLEH DUBAHASUAI
TANPA KEBENARAN DARI JURUTERA
TENAGA NASIONAL BERHAD