



- PETUNJUK**
- SEDIADA U/G XLPE 240mm², 3C, 11kV
 - CAD. U/G XLPE 240mm², 3C, 11kV
 - CAD. U/G XLPE 70mm², 4C, 1kV
 - CAD. COMPACT SUB 500KVA
 - CAD. METER KIOSK 200/5A

TENAGA NASIONAL BERHAD

Kawasan : PERAK Daerah : BIDOR
 No. Fail : BID 1564

BEKALAN ELEKTRIK BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN KEPADA PELAN YANG TELAH DILULUSKAN NO. FAIL: Bil(4)dim.MDT./B/125/21/S BAGI HOTEL BAJET 3 TINGKAT YANG MENDUNGKI 20 BILIK & RESTORAN DAN PINDAAN KALI PERTAMA KEPADA PELAN YANG TELAH DILULUSKAN NO. FAIL: Bil(4)dim.MDT./B/115/22/S DAN CADANGAN PINDAAN DAN TAMBAHAN KALI KEDUA BAGI SEBUAH HOTEL BAJET 3 TINGKAT KEPADA 37 BILIK, RESTORAN DAN BILIK MESYUARAT DI ATAS LOT 719, JALAN PAHANG, TAPAH, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN EN. LOOI WEE KIAT & PN. CHONG AI NEE

Dilukis : HADRI Diluluskan : YUSLINA
 Disemak : IZZAT TARIKH : 18/8/2024
 No. Lukisan : C:\2-BEKALAN\CPP\BID\FY2024\ BID 1564 - LOOI WEE KIAT