



Agensi Perakuan Pembetungan Negeri Pulau Pinang
Loji Rawatan Kumbahan Serantau (SPI503)
Jalan Limbungan, Off Jalan Chain Ferry

12100 Butterworth, Pulau Pinang

Tel No: 04-3325481

Fax No:

Rujukan tuan : PRSB/2113/SW/1.0
Rujukan kami : IWK/C/PP1/26/0112
ID Permohonan : 2600438933
Tarikh : 14-Aug-2026



PUSAKA RUNDING SDN. BHD.

No 12-A1, Jalan Meru Bestari D1
Kompleks Perdagangan Dwj@Meru
Bandar Meru Raya
30020 Ipoh
Perak

Jenis permohonan : Permohonan Kelulusan Kerja Pembetungan Tangki Septik
Individu (Persendirian)
Tarikh permohonan : 06-Aug-2026
Tarikh terima : 06-Aug-2026

RANCANGAN TEBATAN BANJIR SUNGAI DUA BESAR, PULAU PINANG

ULASAN TEKNIKAL

1. Sila kemukakan kelulusan produk daripada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) bagi model cadangan tangki septik yang dicadangkan di dalam permohonan ini.
2. Sila kemukakan laporan kejuruteraan dengan menunjukkan tiada sistem kumbahan awam yang berhampiran dengan mendapatkan maklumat tersebut tersebut dari laman portal IGIS IWK.
3. Pembangunan ini adalah tertakluk kepada pembayaran KWSMP RM120 per PE yang perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum permohonan SWA-D kelak.

Untuk makluman tuan, semua pelan yang dikemukakan (tidak lulus) akan dilupuskan selepas 2 minggu dari tarikh ulasan ini sekiranya pihak tuan gagal untuk mengambil pelan-pelan tersebut dari pejabat Agensi ini.

Sekian, terima kasih.

Rujukan tuan : PRSB/2113/SW/1.0
Rujukan kami : IWK/C/PP1/26/0112
ID Permohonan : 2600438933
Tarikh : 14-Aug-2026

Yang benar,

Mohd Fahril Azri Mohd Rodzi

Pengurus

Agensi Perakuan Pembetungan Negeri Pulau Pinang

Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.

Syarikat Milik Menteri Kewangan Diperbadankan

(Dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara – AP(P)-001/2007)

MSS

s.k.:

1. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN PULAU PINANG

Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang

Paras 55

Komtar

10000 Georgetown

Pulau Pinang