

PETUNJUK

- CAD. U/G XLPE 240mm, 3C, AL., 11KV
- SEDIADA ABC 3 X 240MMP 3C 11KV
- SEDIADA TIANG 10m

ALL RIGHTS RESERVED
 LUGAS INI TIDAK BOLEH DIUMBAH
 TANPA KEBENARAN DARI MAUTRA
 TENAGA NASIONAL BERHAD

TENAGA NASIONAL BERHAD	
Kawasan : PERAK	Daerah : KAMPAR
No. Fail : KAM 1838	
PROJEK TETAPAN RIUTAGALI SDN BHD	
Phindam	
Dilukis : IZZAT	Diluluskan : SYUKRI
Disemak : SAIFUL	TARIKH : 9/2/2026
No. Lukisan : C/2-BEKALAN/CP/1KAM/172026/	
KAM 1838 - RIUTAGALI SDN BHD	

27 Mac 2025

Rujukan Tuan : CKJ/MCA/7728/25/E-01
Rujukan Kami : TNB/DN/HOZAN2/APTS_KAM 277 (PR)3**MOKHTAR CONSULT & ASSOCIATES**

9A-11A, Jalan Chung Thye Phin

30250 Ipoh

Perak Darul Ridzuan

Tuan,

PRA RUNDINGAN BAGI CADANGAN BEKALAN ELEKTRIK TAMBAHAN DARI VR 60A KE VR 1200A KE SEBUAH KILANG SEDIA ADA DI ATAS LOT 139845, PEJABAT, JALAN GOPENG, KAMPUNG BATU KARANG, 31900 KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN UNTUK TETUAN RIJUTAGALI SDN. BHD
- Ulasan Pra Rundingan (pindaan pelan - pengesahan laluan)

Surat tuan (No. Rujukan: CKJ/MCA/7728/25/E-01) bertarikh 14 Mac 2025 yang diterima oleh pihak TNB pada 20 Mac 2025 adalah dirujuk.


2. Pihak kami **MENYOKONG DENGAN SYARAT** ulasan seperti berikut dipenuhi oleh pemaju:-

- a. Sekiranya kawasan cadangan pembangunan oleh pemaju terlibat dengan rizab rentis talian TNB sediaada selebar 40 meter ataupun cadangan rizab rentis talian yang baru, maka cadangan pembangunan hendaklah dikeluarkan dari rizab tersebut. TNB berhak untuk **MENARIK BALIK** surat sokongan bersyarat ini sekiranya pelan susunatur pembangunan yang dikemukakan oleh pemaju dengan sengaja atau tidak sengaja tidak menunjukkan mana-mana pemasangan sediaada TNB atau rizab laluan rentis sediaada.
- b. Berikut dimajukan keperluan teknikal bagi pembangunan tersebut seperti ulasan dan lokasi cadangan di pelan bernombor **CKJ/MCA/7728/25/E-01** bertarikh 14/03/25 yang dikembalikan.

Pencawang Elektrik 11/415kV diperlukan seperti berikut :

- i. **1** **PENCAWANG PADAT** - saiz minima tapak 7m x 5m.
 - ii. Lokasi pencawang perlu berada dijalan utama dan boleh diakses pada bila-bila masa seperti ditunjukkan dipelan.
 - iii. Sila rujuk **Lampiran 03** untuk syarat-syarat am Ulasan.
3. Ulasan pra rundingan ini hanya sah untuk tempoh **1 tahun sahaja** berdasarkan anggaran beban maksima pembangunan sebanyak **690 kW**. Ulasan ini **TERBATAL** dan pemohon perlu mendapatkan ulasan terkini TNB sekiranya terdapat pindaan dari segi susunatur, pelan bangunan dan beban maksima semasa permohonan permohonan bekalan elektrik dimajukan.
4. Pihak TNB tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat kelewatan dalam penyampaian bekalan elektrik disebabkan terdapat perbezaan ulasan yang telah dikeluarkan oleh pihak TNB dengan syarat-syarat ulasan yang telah diluluskan oleh pihak Majlis.

Sekian, terima kasih.

"BETTER. BRIGHTER"

ROZALI BIN HAMIDON
Engineer (Technical Support) Ipoh & Kampar
b/p Senior Engineer (Technical Support) Perak
Asset Planning Zone N2-Perak
Distribution Network Division, TNB
Kuala Lumpur - Jalan The Boulevard 3, 61, 5015