



UIS LAND SDN. BHD. (250360-X)

No.1885-B, Jalan Stadium, 05100 Alor Setar, Kedah D.A. Tel: 604-731 0159 Fax: 604- 734 0993
B3-1-7, Solaris Dutamas, No 1. Jln Dutamas, Mont Kiara 50480, Kuala Lumpur
Tel: 603-6211 0969 Fax: 603-6211 0946

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : UISL/KUDR/14UNIT/TKP/2026/01-01
Tarikh : 11 Februari 2026

KORIDOR UTILITI DARUL RIDZUAN (KUDR)

B-G-9 & B-G-11, Greentown Suria,
Jalan Dato Seri Ahmad Said,
30450, Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.
(U/P : Pegawai Koridor Negeri)

Tuan,

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PELAN PERTAPAKAN BAGI CADANGAN SKIM PERUMAHAN YANG MENDUNGHI: 14 UNIT RUMAH TERES KOS RENDAH 1 TINGKAT (JENIS A, A1 DAN A2), DI ATAS LOT 12697 – 12710 (LOT ASAL: LOT 428), MUKIM KAMUNTING, DAERAH LARUT MATANG, PERAK DARUL RIDZUAN.

Per: Serahan Dokumen Lengkap Bagi Permohonan Kelulusan Izin Lalu

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini kami sertakan lampiran berkaitan untuk rujukan dan kelulusan pihak tuan.
 - 1) Surat dari pihak TNB berkaitan perancangan memberi bekalan elektrik (TNB(B)PERA/TAIP6/3/11000994350) yang bertarikh 12 Januari 2026
 - 2) Lukisan lakaran tapak oleh pihak TNB
 - 3) Peta Penandaan Lokasi
 - 4) Gambar Lokasi
3. Mohon pihak tuan mengaturkan satu tarikh lawatan tapak bersama bagi menentukan serta meluluskan cadangan laluan yang dinyatakan seperti di atas.
4. Sebarang pertanyaan atau kemusykilan berhubung perkara ini, pihak tuan boleh menghubungi pegawai kami En. Wahizul Hafiq di talian 019-476 5753 dan pada emel uissb@hotmail.com untuk keterangan lanjut.

Perhatian dan kerjasama pihak tuan amat dihargai dan diucapkan terima kasih

Sekian.

UIS LAND SDN. BHD.

Wahizul Hafiq
Pengurus



PETA PENANDAAN LOKASI

Peta Lokasi

4°55'33.9"N 100°43'36.3"E

JALAN TAMAN RAKYAT, TAMAN KAMUNTING PERDANA, 34600, KAMUNTING, PERAK




GAMBAR LOKASI TAPAK





CAD BEKALAN ELEKTRIK KE 12697, MUKIM KEMUNTING, LARUT DAN MATANG, 34600 PERAK. (4.926331,100.726908)



-  CAD. PVC 4X 19/064MMP (150M)
-  CAD. TIANG 9M (13 UNIT)
-  CAD. ABC 3X185+120+16MMP (350M)
-  CAD. UG XLPE 4C 185MMP (20M)

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : TNB(B)PERA/TAIP6/3/11000994350

Tarikh : 12/01/2026

PERNIAGAAN UIS SDN. BHD.
1885-B,
JALAN STADIUM,
05150 ALOR SETAR,
KEDAH.

Tuan,

**CAD BE KE 12697, MUKIM KEMUNTING, LARUT DAN MATANG, 34600, PERAK.
TETUAN: PERNIAGAAN UIS SDN. BHD.**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Pihak kami sedang merancang untuk memberi bekalan elektrik ke projek di atas. Untuk makluman pihak tuan, laluan kabel akan melalui **Jalan Taman Rakyat** dan akan menanam tiang sebanyak **13 batang**. Pihak pemohon perlu menyelenggara laluan jalan yang terlibat.
3. Bersama-sama ini dilampirkan pelan lakaran yang menunjukkan lokasi di mana kerja-kerja akan dilaksanakan bagi memudahkan semakan tuan.
4. Oleh yang demikian pihak TNB memohon pihak pemohon iaitu **PERNIAGAAN UIS SDN. BHD.** untuk menguruskan permohonan izin lalu dari jabatan yang terlibat.
5. Kerjasama dan tindakan awal pihak tuan untuk memberi maklumbalas dalam perkara ini amatlah dihargai. Sekiranya tiada maklum balas dari pihak tuan dalam tempoh 14 hari permohonan ini akan dibatalkan.

Sekian, terima kasih.

'BETTER BRIGHTER'



.....
Roslina binti Ghazali
Engineer (Asset Planning LV)
Sub Zone A3 Taiping
Jabatan Operations
Distribution Network Division